

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00076/20

Серия **RU** № **0269948****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161. Основной государственный регистрационный номер: 1107746385042. Телефон: +7 4951523232. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны вентиляционные противопожарные mcr FID-120 прямоугольного и круглого сечения, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 «Клапан вентиляционный противопожарный mcr FID круглого и прямоугольного сечения». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8481 40 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 288-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 289-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 290-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 291-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 292-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 293-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 294-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 295-С/ТР-20 от 04.12.2020 года, № 296-С/ТР-20 от 04.12.2020 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 166-АСП/20 от 07.09.2020 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0774028.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0774029.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0774028.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2020 **ПО** 07.12.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00076/20

Серия **RU** № **0774028**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 «Клапан вентиляционный противопожарный mcr FID круглого и прямоугольного сечения».

Комплект рабочих чертежей:

mcFID-120-K2.00.00.000-1 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый FID-120-H3-BH-K2 канального исполнения с внутренним расположением привода EI120/EI20»;

mcFID-120-K2.00.00.000-2 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый FID-120-H3-CH-K2 канального исполнения с наружным расположением привода EI120/E120»;

mcFID-120-C1.00.00.000-2 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый FID-120-H3-BH-C1 стенового исполнения, EI120/E120»;

mcFID-120-K1.00.00.000-2 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый FID-120-H3-K1 канального исполнения EI120/E120»;

mcrFID-120-K1(Ø).00.00.000-2 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный круглого сечения, нормально закрытый FID-120-H3-Ø-K1 канального исполнения EI120/E120»;

mcFID-120-K1(Ø).00.00.000-1 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный круглого сечения, нормально открытый FID-120-HO-Ø-K1 канального исполнения EI120/EI20»;

mcrFID-120-K1.00.00.000-1 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально открытый FID-120-HO-K1 канального исполнения EI120/E120»;

mcFID-120-K3.00.00.000-1 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения многолопаточный, нормально закрытый FID-120-H3-BH-K3 канального исполнения, с внутренним расположением привода EI120/E120»;

mcFID-120-K3.00.00.000-1 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, многолопаточный, нормально закрытый FID-120-H3-CH-K3 канального исполнения, с наружным расположением привода EI120/E120»;

mcFID-120-C2.00.00.000-2 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, многолопаточный, нормально закрытый FID-120-H3-BH-C2 стенового исполнения, EI120/EI20»;

mcFID-120-C3.00.00.000-2 СБ «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, многолопаточный, нормально закрытый FID-120-H3-BH-C3 стенового исполнения, EI120/EI20»;

Комплект рабочих Паспортов качества «Клапан вентиляционный противопожарный mcr FID».

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 раздел 5:

Изделия должны храниться в местах, исключающих случайное повреждение и защищенных от атмосферных осадков. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение упаковок (паллет, ящиков), исключено соприкосновение их с грунтом, а также должны быть предусмотрены меры, не допускающие накопление атмосферной влаги на элементах клапанов и внутри их. Клапаны должны храниться не дольше 2 лет в вертикальном положении в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 пункт 5.5: 2 года.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 пункт 1.1.16:
15 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00076/20

Серия **RU** № **0774029**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Показатель предела огнестойкости:

Клапаны вентиляционные противопожарные прямоугольного сечения, однолопаточные, нормально открытые mcr FID-120-HO-AxB, канального исполнения, с приводом снаружи размерами по высоте от 100 мм до 1500 мм, по ширине от 100 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром для прямоугольного сечения 1500 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловым воздействием и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости - EI120.
Клапаны вентиляционные противопожарные круглого сечения, однолопаточные, нормально открытые mcr FID-120-HO-Ø, канального исполнения, с приводом снаружи, диаметром сечения от 100 мм до 1300 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловым воздействием и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости - EI120.
Клапаны вентиляционные противопожарные прямоугольного сечения, однолопаточные и многолопаточные, нормально закрытые mcr FID-120-H3-AxB, канального и стенового исполнения, с приводом, расположенным снаружи и внутри, размерами по высоте от 100 мм до 1500 мм, по ширине от 100 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром для прямоугольного сечения 1500 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана при установке в проеме ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI 120.
Клапаны вентиляционные противопожарные круглого сечения, однолопаточные, нормально закрытые mcr FID-120-H3-Ø, канального исполнения, с приводом снаружи, диаметром сечения от 100 мм до 1300 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловым воздействием и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости - EI120.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00504/21

Серия **RU** № **0345111**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт. 2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161. Основной государственный регистрационный номер: 1107746385042. Телефон: +7 4951523232. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны вентиляционные противопожарные mcr FID-60, mcr FID-90 прямоугольного и круглого сечения, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 «Клапан вентиляционный противопожарный mcr FID круглого и прямоугольного сечения». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1191-С/ТР-21 от 16.11.2021 года, № 1192-С/ТР-21 от 16.11.2021 года, № 1193-С/ТР-21 от 16.11.2021 года, № 1194-С/ТР-21 от 16.11.2021 года Акт о результатах анализа состояния производства № 139-АСП/21 от 22.03.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 0853412.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0853412. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0853412. Показатель предела огнестойкости приведены в приложении бланк № 0853413.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.11.2021 ПО 21.11.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсваалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00504/21

Серия **RU** № **0853413**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Показатель предела огнестойкости:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны вентиляционные противопожарные прямоугольного сечения, однолопаточные, нормально открытые mcr FID-60-HO, канального исполнения, с приводом снаружи размерами по высоте от 100 мм до 1050 мм, по ширине от 100 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром для прямоугольного сечения 1250 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода и на участке воздуховоде за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI60.
Клапаны вентиляционные противопожарные круглого сечения, однолопаточные, нормально открытые mcr FID-60-HO, канального исполнения, с приводом снаружи, диаметром сечения от 100 мм до 1300 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода и на участке воздуховоде за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI60.
Клапаны вентиляционные противопожарные прямоугольного сечения, однолопаточные, нормально открытые mcr FID-90-HO, канального исполнения, с приводом снаружи размерами по высоте от 100 мм до 1050 мм, по ширине от 100 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром для прямоугольного сечения 1250 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода и на участке воздуховоде за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90.
Клапаны вентиляционные противопожарные круглого сечения, однолопаточные, нормально открытые mcr FID-90-HO, канального исполнения, с приводом снаружи, диаметром сечения от 100 мм до 1300 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода и на участке воздуховоде за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90.
Клапаны вентиляционные противопожарные прямоугольного сечения, однолопаточные, нормально закрытые mcr FID-90-H3, канального исполнения, с приводом снаружи размерами по высоте от 100 мм до 1050 мм, по ширине от 100 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром для прямоугольного сечения 1250 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода и на участке воздуховоде за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90.
Клапаны вентиляционные противопожарные круглого сечения, однолопаточные, нормально закрытые mcr FID-90-H3, канального исполнения, с приводом снаружи, диаметром сечения от 100 мм до 1300 мм.	Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода и на участке воздуховоде за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсвечалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00209/21

Серия **RU** № **0310116****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161. Основной государственный регистрационный номер: 1107746385042. Телефон: +7 4951523232. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны вентиляционные противопожарные mcr FID-120 прямоугольного и круглого сечения, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 «Клапан вентиляционный противопожарный mcr FID круглого и прямоугольного сечения». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 40 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 185-С/ТР-21 от 21.04.2021 года, № 186-С/ТР-21 от 21.04.2021 года, № 187-С/ТР-21 от 21.04.2021 года, № 188-С/ТР-21 от 21.04.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 38-АСП/21 от 05.02.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0814692.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, показатель предела огнестойкости, приведены в приложении бланк № 0814692. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0814692.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.04.2021

ПО 25.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Подскавалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00209/21

Серия RU № 0814692

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 «Клапан вентиляционный противопожарный mcr FID круглого и прямоугольного сечения»

Комплекты конструкторской документации:

mscFID-120-K2.00.00.000-1 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый msc FID-120-H3-BH-K2 канального исполнения с внутренним расположением привода EI120/E120»;

mscFID-120-K2.00.00.000-2 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый msc FID-120-H3-CH-K2 канального исполнения с наружным расположением привода EI120/EI20»:

mscFID-120-C1.00.00.000-2 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый msc FID-120-H3-BH-C1 стенового исполнения, EI120/EI20»;

mcrFID-120-K1(Ø).00.00.000-2 «Клапан вентиляционный противопожарный круглого сечения, нормально закрытый mcr FID-120-H3-Ø-K1 канального исполнения EI120/EI20»;

mcrFID-120-K3.00.00.000-1 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, многолопаточный, нормально закрытый
mcr FID-120-H3-BH-K3 канального исполнения, с внутренним расположением привода EI120/EI20»;

mcrFID-120-K3.00.00.000-1 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, многопаточный, нормально закрытый
mcr FID-120-H3-CH-K3 канального исполнения, с наружным расположением привода EI120/EI20»;

mcrFID-120-C3.00.00.000-2 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, многопаточный, нормально закрытый mcr FID-120-H3-BH-C3 стенового исполнения. EI120/E120»:

mcrFID-120-C2.00.00.000-2 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, многолопаточный, нормально закрытый
mcr FID-120-H3-BH-K3 канального исполнения, с внутренним расположением привода EI120/E120»:

mscFID-120-K1.00.00.000-2 «Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения, нормально закрытый msc FID-120-H3-BH-K1 стенового исполнения, EI120/EI20».

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость "	Стандарт в целом

Показатель предела огнестойкости:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны вентиляционные противопожарные прямоугольного сечения, однолопаточные и многолопаточные, нормально закрытые тсг FID-120-НЗ, канального исполнения, с приводом, расположенным снаружи и внутри, стенового исполнения, с приводом, расположенным внутри, размерами по высоте от 100 мм до 1500 мм, по ширине от 100 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм.	Предел огнестойкости в режиме дымового клапана при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной стороне расположения привода – Е120.
Клапаны вентиляционные противопожарные круглого сечения, нормально закрытые тсг FID-120-НЗ, канального исполнения, с приводом, расположенным снаружи, диаметром сечения от 100 мм до 1300 мм.	Предел огнестойкости в режиме дымового клапана при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной стороне расположения привода – Е120.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 раздел 5:

Изделия должны храниться в местах, исключающих случайное повреждение и защищенных от атмосферных осадков. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение упаковок (паллет, ящиков), исключено соприкосновение их с грунтом, а также должны быть предусмотрены меры, не допускающие накопление атмосферной влаги на элементах клапанов и внутри их. Клапаны должны храниться не дольше 2 лет в вертикальном положении в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 пункт 5.5: 2 года.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 4863-301-66425830-2014 с изм. 1 пункт 1.1.16: 15 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич
(ФИО)

Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)